

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/05/17г.-25/06/17г.

Абонент: ТСН МЖД ПКА 247  
Адрес: п-рт Красной Армии д.247  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 6.00 °С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914      ВВОД 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3      БД 1      ФТ=0      ТЗ=2      КС=0x7E1F      ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.										
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo		
24/05/17	64.74	54.40	10.34	437.01	428.85	435.09	428.85	0.00	4.426	24	0											
25/05/17	66.02	56.03	9.99	450.67	441.86	448.59	441.86	0.00	4.414	24	0											
26/05/17	67.61	58.95	8.66	542.23	531.10	539.95	531.10	0.00	4.601	24	0											
27/05/17	69.30	61.31	7.99	630.29	616.72	627.66	616.72	0.00	4.928	24	0											
28/05/17	70.23	61.77	8.46	636.47	622.40	633.53	622.40	0.00	5.265	24	0											
29/05/17	69.17	61.49	7.68	639.80	625.96	636.96	625.96	0.00	4.809	24	0											
30/05/17	70.20	62.85	7.35	671.15	655.99	667.82	655.99	0.00	4.822	24	0											
31/05/17	70.82	63.60	7.22	685.31	669.57	681.82	669.57	0.00	4.830	24	0											
01/06/17	70.03	62.46	7.57	646.55	631.94	643.02	631.94	0.00	4.783	24	0											
02/06/17	71.52	64.62	6.90	726.94	710.02	723.54	710.02	0.00	4.905	24	0											
03/06/17	69.80	63.08	6.72	755.60	739.11	752.96	739.11	0.00	4.963	24	0											
04/06/17	69.91	62.61	7.30	723.25	707.39	720.34	707.39	0.00	5.163	24	0											
05/06/17	68.64	61.25	7.39	677.32	663.04	674.78	663.04	0.00	4.890	24	0											
06/06/17	69.84	63.02	6.82	730.54	714.65	728.00	714.65	0.00	4.874	24	0											
07/06/17	69.34	62.38	6.96	713.60	698.27	711.05	698.27	0.00	4.856	24	0											
08/06/17	69.08	62.38	6.70	725.70	710.18	723.16	710.18	0.00	4.757	24	0											
09/06/17	69.23	62.49	6.74	717.07	701.59	714.31	701.59	0.00	4.733	24	0											
10/06/17	69.48	62.89	6.59	755.20	738.85	752.58	738.85	0.00	4.870	24	0											
11/06/17	69.41	63.04	6.37	761.26	744.84	758.73	744.84	0.00	4.743	24	0											
12/06/17	69.23	62.44	6.79	720.33	704.84	717.70	704.84	0.00	4.783	24	0											
13/06/17	69.31	63.18	6.13	753.55	737.31	751.12	737.31	0.00	4.521	24	0											
14/06/17	69.19	63.09	6.10	749.08	733.02	746.77	733.02	0.00	4.468	24	0											
15/06/17	70.72	64.07	6.65	732.84	716.38	730.08	716.38	0.00	4.768	24	0											
16/06/17	69.12	62.41	6.71	692.83	677.88	690.10	677.88	0.00	4.545	24	0											
17/06/17	69.07	62.14	6.93	708.81	693.49	705.90	693.49	0.00	4.805	24	0											
18/06/17	69.19	62.03	7.16	684.20	669.30	681.15	669.30	0.00	4.789	24	0											
19/06/17	68.71	62.05	6.66	701.18	686.07	698.21	686.07	0.00	4.565	24	0											
20/06/17	69.71	62.94	6.77	722.51	706.68	719.68	706.68	0.00	4.785	24	0											
21/06/17	69.08	62.44	6.64	700.21	685.25	697.79	685.25	0.00	4.549	24	0											
22/06/17	69.86	63.87	5.99	784.97	767.83	782.48	767.83	0.00	4.595	24	0											
23/06/17	69.11	63.00	6.11	785.32	768.30	782.40	768.30	0.00	4.693	24	0											
24/06/17	69.16	62.81	6.35	757.36	741.05	754.68	741.05	0.00	4.703	24	0											
25/06/17	70.05	63.44	6.61	778.26	761.17	775.52	761.17	0.00	5.032	24	0											
Итого:				22897.	22400.9	22807.	22400.9	0.00	157.233	792	0											
Средние:	69.26	62.13	7.13																			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/05/17 24:00	941077.76	901288.56	421752.08	401141.65	422601.53	17650.864	44842	3051
25/06/17 24:00	963975.17	923689.46	444559.55	423542.55	422601.53	17808.097	45634	3051
Итого:	22897.41	22400.90	22807.47	22400.90	0.00	157.233	792	0

Период нормальной работы 792ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 48701ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

