ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/18г.-24/03/18г.

Абонент:ТСН МЖД ПКА 247
Адрес:п-рт Красной Армии д.247
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 6.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=2 КС=0x7E1F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.								
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo
25/02/18	78.34	52.28	26.06	827.53	804.10	813.41	804.10	0.00	20.958	24	0									
26/02/18	78.86	53.05	25.81	836.60	812.61	822.29	812.61	0.00	20.964	24	0									
27/02/18	79.68	53.80	25.88	867.93	842.66	853.05	842.66	0.00	21.814	24	0									
28/02/18	82.66	55.85	26.81	900.48	872.67	884.30	872.67	0.00	23.403	24	0									
01/03/18	78.92	53.71	25.21	853.79	829.26	839.40	829.26	0.00	20.896	24	0									
02/03/18	74.61	50.17	24.44	789.97	769.39	777.59	769.39	0.00	18.792	24	0									
03/03/18	72.58	50.23	22.35	808.43	788.35	796.80	788.35	0.00	17.611	24	0									
04/03/18	73.46	49.57	23.89	823.71	802.82	811.07	802.82	0.00	19.166	24	0									
05/03/18	73.17	49.63	23.54	813.50	793.05	801.27	793.05	0.00	18.653	24	0									
06/03/18	74.71	50.59	24.12	813.89	793.21	802.35	793.21	0.00	19.120	24	0									
07/03/18	71.12	48.38	22.74	780.87	762.72	770.79	762.72	0.00	17.325	24	0									
08/03/18	70.34	47.52	22.82	762.43	745.07	752.62	745.07	0.00	16.986	24	0									
09/03/18	70.07	47.52	22.55	767.36	749.68	757.02	749.68	0.00	16.887	24	0									
10/03/18	69.87	47.33	22.54	769.07	751.33	758.48	751.33	0.00	16.920	24	0									
11/03/18	68.47	46.02	22.45	751.86	735.29	742.06	735.29	0.00	16.491	24	0									
12/03/18	68.24	47.71	20.53	753.61	736.90	744.08	736.90	0.00	15.118	24	0									
13/03/18	67.97	46.95	21.02	759.14	742.50	749.56	742.50	0.00	15.592	24	0									
14/03/18	68.04	46.84	21.20	762.92	746.23	753.28	746.23	0.00	15.806	24	0									
15/03/18	67.55	46.26	21.29	744.93	728.90	735.71	728.90	0.00	15.495	24	0									
16/03/18	72.15	49.28	22.87	784.64	765.86	774.15	765.86	0.00	17.500	24	0									
17/03/18	73.82	49.87	23.95	802.30	781.87	790.12	781.87	0.00	18.716	24	0									
18/03/18	74.78	50.47	24.31	807.08	786.11	794.74	786.11	0.00	19.098	24	0									
19/03/18	68.63	46.76	21.87	752.03	735.21	742.04	735.21	0.00	16.057	24	0									
20/03/18	67.54	46.67	20.87	763.56	747.27	754.49	747.27	0.00	15.576	24	0									
21/03/18	67.93	47.78	20.15	800.20	783.34	791.64	783.34	0.00	15.773	24	0									
22/03/18	67.74	47.70	20.04	801.55	784.60	792.80	784.60	0.00	15.706	24	0									
23/03/18	68.08	48.09	19.99	807.15	789.78	798.01	789.78	0.00	15.771	24	0									
24/03/18	67.93	47.52	20.41	801.57	783.80	791.13	783.80	0.00	15.973	24	0									
Итого:				22308.	21764.5	21994.	21764.5	0.00	498.167	672	0									
Средние:	72.04	49.19	22.84																	

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/02/18 24:00	129143.06	85254.72	608193.50	585265.59	422600.60	20329.567	1490	3051
24/03/18 24:00	151451.16	107019.30	630187.75	607030.17	422600.60	20827.734	2162	3051
Итого:	22308.10	21764.58	21994.25	21764.58	0.00	498.167	672	0

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5248ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации