ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/04/18г.-24/05/18г.

Абонент:ТСН МЖД ПКА 247
Адрес:п-рт Красной Армии д.247
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 6.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0x7E1F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.								
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo
26/04/18	64.99	47.73	17.26	631.24	618.26	624.17	618.26	0.00	10.655	24	0									
27/04/18	65.37	46.76	18.61	589.68	577.44	582.71	577.44	0.00	10.730	24	0									
28/04/18	65.36	49.96	15.40	521.75	510.96	516.51	510.96	0.00	7.868	24	0									
29/04/18	65.96	56.77	9.19	545.16	533.74	541.20	533.74	0.00	4.899	24	0									
30/04/18	64.83	54.70	10.13	479.38	469.67	475.80	469.67	0.00	4.750	24	0									
01/05/18	65.48	55.55	9.93	487.87	477.81	484.26	477.81	0.00	4.737	24	0									
02/05/18	65.14	54.44	10.70	465.87	456.37	462.28	456.37	0.00	4.878	24	0									
03/05/18	65.76	58.23	7.53	543.68	532.36	540.25	532.36	0.00	4.006	24	0									
04/05/18	65.55	56.60	8.95	519.50	508.66	515.73	508.66	0.00	4.549	24	0									
05/05/18	66.30	57.88	8.42	572.26	560.11	568.22	560.11	0.00	4.718	24	0									
06/05/18	65.70	55.63	10.07	519.06	508.27	515.09	508.27	0.00	5.120	24	0									
07/05/18	66.08	57.13	8.95	544.30	532.89	540.44	532.89	0.00	4.765	24	0									
08/05/18	65.94	57.94	8.00	581.25	569.07	577.40	569.07	0.00	4.549	24	0									
09/05/18	66.72	57.67	9.05	573.33	561.16	569.38	561.16	0.00	5.076	24	0									
10/05/18	66.64	58.31	8.33	607.93	595.09	604.03	595.09	0.00	4.958	24	0									
11/05/18	66.30	58.43	7.87	637.95	624.93	634.67	624.93	0.00	4.911	24	0									
12/05/18	66.16	58.36	7.80	636.47	623.61	633.43	623.61	0.00	4.858	24	0									
13/05/18	67.15	58.68	8.47	640.64	627.40	637.45	627.40	0.00	5.319	24	0									
14/05/18	66.48	59.08	7.40	642.44	629.49	639.73	629.49	0.00	4.656	24	0									
15/05/18	67.18	61.45	5.73	734.90	719.81	732.48	719.81	0.00	4.127	24	0									
16/05/18	66.03	58.67	7.36	663.28	650.10	660.57	650.10	0.00	4.782	24	0									
17/05/18	66.08	59.21	6.87	696.13	682.28	693.47	682.28	0.00	4.689	24	0									
18/05/18	65.81	58.95	6.86	666.72	653.52	664.08	653.52	0.00	4.484	24	0									
19/05/18	66.12	58.68	7.44	664.64	651.39	661.88	651.39	0.00	4.838	24	0									
20/05/18	66.65	58.48	8.17	648.94	635.98	646.35	635.98	0.00	5.196	24	0									
21/05/18	65.90	58.25	7.65	627.24	615.06	625.12	615.06	0.00	4.702	24	0									
22/05/18	67.00	60.31	6.69	720.78	706.40	718.75	706.40	0.00	4.724	24	0									
23/05/18	66.24	58.92	7.32	677.91	664.65	675.72	664.65	0.00	4.864	24	0									
24/05/18	65.13	57.81	7.32	639.75	627.49	637.41	627.49	0.00	4.591	24	0									
Итого:				17480.	17123.9	17378.	17123.9	0.00	152.999	696	0									
Средние:	66.00	56.91	9.08																	

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
25/04/18 24:00	172776.36	127892.18	651262.69	627746.20	422600.60	21201.919	2930	3051
24/05/18 24:00	190256.41	145016.15	668641.27	644870.17	422600.60	21354.918	3626	3051
Итого:	17480.05	17123.97	17378.58	17123.97	0.00	152.999	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6691ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

"Проспект 247"