

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/05/18г.-24/06/18г.

Абонент: ТСН МЖД ПКА 247
Адрес: п-рт Красной Армии д.247
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 6.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=2 КС=0x7E1F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC	Н.С.									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	
25/05/18	66.87	59.67	7.20	683.50	669.63	680.80	669.63	0.00	4.822	24	0										
26/05/18	66.48	59.20	7.28	683.02	669.28	680.27	669.28	0.00	4.877	24	0										
27/05/18	67.48	60.20	7.28	719.97	705.07	717.06	705.07	0.00	5.134	24	0										
28/05/18	66.19	58.84	7.35	658.82	645.75	656.27	645.75	0.00	4.745	24	0										
29/05/18	66.96	60.29	6.67	750.57	735.27	747.74	735.27	0.00	4.904	24	0										
30/05/18	66.65	59.30	7.35	659.54	646.06	656.50	646.06	0.00	4.742	24	0										
31/05/18	67.02	59.91	7.11	706.47	691.95	703.45	691.95	0.00	4.916	24	0										
01/06/18	66.67	59.61	7.06	684.63	670.57	681.47	670.57	0.00	4.734	24	0										
02/06/18	66.94	60.01	6.93	697.07	682.71	694.03	682.71	0.00	4.734	24	0										
03/06/18	67.01	59.46	7.55	676.16	662.29	673.22	662.29	0.00	4.999	24	0										
04/06/18	66.60	59.67	6.93	692.62	678.71	690.07	678.71	0.00	4.700	24	0										
05/06/18	67.07	60.33	6.74	712.89	698.44	710.34	698.44	0.00	4.699	24	0										
06/06/18	67.04	59.59	7.45	666.25	652.89	664.01	652.89	0.00	4.857	24	0										
07/06/18	66.45	59.26	7.19	670.50	657.11	668.00	657.11	0.00	4.720	24	0										
08/06/18	66.87	58.25	8.62	563.55	552.08	560.90	552.08	0.00	4.757	24	0										
09/06/18	67.40	57.78	9.62	517.24	506.62	514.61	506.62	0.00	4.871	24	0										
10/06/18	67.56	58.33	9.23	548.73	537.60	546.36	537.60	0.00	4.961	24	0										
11/06/18	67.41	58.42	8.99	549.44	538.31	547.12	538.31	0.00	4.837	24	0										
12/06/18	67.01	57.04	9.97	506.56	496.38	504.14	496.38	0.00	4.948	24	0										
13/06/18	66.56	55.20	11.36	397.09	389.23	395.02	389.23	0.00	4.420	24	0										
14/06/18	66.70	50.12	16.58	267.71	262.34	265.59	262.34	0.00	4.348	24	0										
15/06/18	65.94	49.48	16.46	262.85	257.67	260.75	257.67	0.00	4.236	24	0										
16/06/18	66.22	47.35	18.87	220.48	216.08	218.51	216.08	0.00	4.071	24	0										
17/06/18	66.65	47.64	19.01	230.49	225.58	227.88	225.58	0.00	4.283	24	0										
18/06/18	66.18	50.58	15.60	280.25	274.45	277.63	274.45	0.00	4.279	24	0										
19/06/18	65.73	51.65	14.08	295.40	289.36	292.85	289.36	0.00	4.072	24	0										
20/06/18	65.60	50.48	15.12	280.99	275.27	278.50	275.27	0.00	4.159	24	0										
21/06/18	66.22	50.92	15.30	285.34	279.40	282.59	279.40	0.00	4.271	24	0										
22/06/18	65.82	48.47	17.35	239.23	234.42	237.05	234.42	0.00	4.059	24	0										
23/06/18	65.62	48.72	16.90	243.04	238.32	241.16	238.32	0.00	4.023	24	0										
24/06/18	66.99	53.18	13.81	325.91	319.29	323.70	319.29	0.00	4.409	24	0										
Итого:				15676.	15358.1	15597.	15358.1	0.00	142.587	744	0										
Средние:	66.64	55.77	10.86																		

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/05/18 24:00	190256.41	145016.15	668641.27	644870.17	422600.60	21354.918	3626	3051
24/06/18 24:00	205932.72	160374.28	684238.86	660228.30	422600.60	21497.505	4370	3051
Итого:	15676.31	15358.13	15597.59	15358.13	0.00	142.587	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7432ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

