

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/03/19г.-24/04/19г.

Абонент:ТСН МЖД ПКА 247
Адрес:п-рт Красной Армии д.247
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 6.00°С

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=0x7E1F ПО 2.7

Дата	Температура			V1		M1		V2		M2		Mг		Qo		ВНР		ВОС		Н.С.		
	t1	t2	dt	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч										
25/03/19	66.15	49.60	16.55	932.92	913.99	924.25	913.99	0.00	15.105	24	0											
26/03/19	66.08	51.11	14.97	1068.3	1046.84	1059.4	1046.84	0.00	15.646	24	0											
27/03/19	66.11	49.73	16.38	950.56	931.41	942.02	931.41	0.00	15.246	24	0											
28/03/19	66.05	49.36	16.69	927.45	908.79	918.99	908.79	0.00	15.152	24	0											
29/03/19	66.51	50.61	15.90	1012.2	991.59	1003.3	991.59	0.00	15.749	24	0											
30/03/19	66.05	49.66	16.39	937.51	918.63	929.13	918.63	0.00	15.041	24	0											
31/03/19	65.96	49.22	16.74	938.36	919.57	929.88	919.57	0.00	15.379	24	0											
01/04/19	65.90	48.27	17.63	827.16	810.60	819.35	810.60	0.00	14.271	24	0											
02/04/19	66.13	48.51	17.62	781.34	765.69	774.13	765.69	0.00	13.479	24	0											
03/04/19	66.64	52.30	14.34	844.78	827.49	837.95	827.49	0.00	11.864	24	0											
04/04/19	66.29	49.53	16.76	645.62	632.54	639.76	632.54	0.00	10.589	24	0											
05/04/19	65.73	46.76	18.97	584.96	573.37	579.25	573.37	0.00	10.860	24	0											
06/04/19	65.53	46.39	19.14	596.08	584.33	590.27	584.33	0.00	11.167	24	0											
07/04/19	65.92	45.17	20.75	553.82	542.78	548.01	542.78	0.00	11.244	24	0											
08/04/19	65.28	46.16	19.12	584.88	573.42	579.19	573.42	0.00	10.949	24	0											
09/04/19	65.65	47.21	18.44	619.01	606.81	613.16	606.81	0.00	11.171	24	0											
10/04/19	65.98	47.80	18.18	628.92	616.46	623.15	616.46	0.00	11.194	24	0											
11/04/19	65.90	46.51	19.39	518.47	508.22	513.51	508.22	0.00	9.839	24	0											
12/04/19	65.35	47.43	17.92	509.74	499.82	505.15	499.82	0.00	8.940	24	0											
13/04/19	65.21	47.16	18.05	514.43	504.49	509.86	504.49	0.00	9.092	24	0											
14/04/19	65.44	46.18	19.26	502.80	492.97	498.03	492.97	0.00	9.484	24	0											
15/04/19	66.18	47.72	18.46	646.27	633.37	640.20	633.37	0.00	11.678	24	0											
16/04/19	65.22	46.98	18.24	756.32	741.57	749.31	741.57	0.00	13.504	24	0											
17/04/19	66.13	47.55	18.58	744.37	729.54	737.32	729.54	0.00	13.533	24	0											
18/04/19	65.75	46.80	18.95	709.34	695.35	702.53	695.35	0.00	13.158	24	0											
19/04/19	65.76	47.00	18.76	703.64	689.73	696.94	689.73	0.00	12.920	24	0											
20/04/19	65.34	46.02	19.32	664.42	651.45	657.99	651.45	0.00	12.560	24	0											
21/04/19	65.99	45.61	20.38	644.99	632.15	638.39	632.15	0.00	12.864	24	0											
22/04/19	65.67	46.66	19.01	659.74	646.73	653.42	646.73	0.00	12.272	24	0											
23/04/19	66.58	47.87	18.71	689.03	675.10	682.42	675.10	0.00	12.619	24	0											
24/04/19	66.71	49.21	17.50	522.35	511.81	517.74	511.81	0.00	8.952	24	0											
Итого:				22219.1	21776.6	22014.1	21776.6	0.00	385.521	744	0											
Средние:	65.90	47.93	17.97																			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/03/19 24:00	154092.35	150687.37	152733.29	150687.37	0.00	2200.853	2775	0
24/04/19 24:00	176312.19	172463.98	174747.30	172463.98	0.00	2586.374	3519	0
Итого:	22219.84	21776.61	22014.01	21776.61	0.00	385.521	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия тепла, тепл.энергии 0ч
Время работы в режиме сброса 3530ч



Представитель теплоснабж.организации