

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/19г.-24/05/19г.

Абонент:ТСН МЖД ПКА 247
Адрес:п-рт Красной Армии д.247
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 6.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=2 КС=0x7E1F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	
25/04/19	65.39	48.79	16.60	287.98	282.38	285.67	282.38	0.00	4.682	24	0										
26/04/19	66.07	53.82	12.25	343.67	336.85	341.47	336.85	0.00	4.122	24	0										
27/04/19	67.53	54.33	13.20	391.62	383.63	389.17	383.63	0.00	5.061	24	0										
28/04/19	67.54	53.87	13.67	372.30	364.73	369.97	364.73	0.00	4.986	24	0										
29/04/19	66.85	53.14	13.71	351.60	344.61	349.42	344.61	0.00	4.721	24	0										
30/04/19	66.37	52.45	13.92	351.66	344.73	349.46	344.73	0.00	4.796	24	0										
01/05/19	66.89	52.42	14.47	352.55	345.57	350.32	345.57	0.00	5.000	24	0										
02/05/19	67.01	53.12	13.89	349.55	342.61	347.47	342.61	0.00	4.756	24	0										
03/05/19	67.11	52.85	14.26	350.41	343.47	348.29	343.47	0.00	4.894	24	0										
04/05/19	67.35	52.89	14.46	363.96	356.68	361.73	356.68	0.00	5.158	24	0										
05/05/19	67.85	52.41	15.44	361.75	354.47	359.43	354.47	0.00	5.474	24	0										
06/05/19	67.65	55.14	12.51	404.68	396.45	402.39	396.45	0.00	4.961	24	0										
07/05/19	67.62	54.38	13.24	298.16	292.01	296.22	292.01	0.00	3.868	24	0										
08/05/19	66.61	54.72	11.89	412.53	404.28	410.12	404.28	0.00	4.807	24	0										
09/05/19	67.40	55.59	11.81	419.17	410.62	416.78	410.62	0.00	4.846	24	0										
10/05/19	67.09	55.78	11.31	434.04	425.27	431.69	425.27	0.00	4.804	24	0										
11/05/19	67.28	55.52	11.76	422.76	414.13	420.28	414.13	0.00	4.866	24	0										
12/05/19	67.31	53.80	13.51	400.45	392.29	397.79	392.29	0.00	5.297	24	0										
13/05/19	66.77	54.76	12.01	405.55	397.42	403.20	397.42	0.00	4.769	24	0										
14/05/19	66.80	54.68	12.12	397.49	389.50	395.14	389.50	0.00	4.718	24	0										
15/05/19	67.53	55.66	11.87	405.91	397.61	403.56	397.61	0.00	4.719	24	0										
16/05/19	66.67	54.35	12.32	399.53	391.57	397.16	391.57	0.00	4.822	24	0										
17/05/19	66.61	54.35	12.26	392.03	384.24	389.72	384.24	0.00	4.707	24	0										
18/05/19	65.86	53.38	12.48	383.52	376.03	381.26	376.03	0.00	4.689	24	0										
19/05/19	66.62	52.34	14.28	375.58	368.13	373.09	368.13	0.00	5.260	24	0										
20/05/19	66.85	57.57	9.28	539.97	529.07	537.39	529.07	0.00	4.908	24	0										
21/05/19	67.44	60.13	7.31	701.58	687.28	699.06	687.28	0.00	5.028	24	0										
22/05/19	67.08	60.00	7.08	704.11	689.87	701.64	689.87	0.00	4.879	24	0										
23/05/19	67.29	59.93	7.36	681.04	667.18	678.55	667.18	0.00	4.912	24	0										
24/05/19	66.99	59.45	7.54	666.17	652.78	663.78	652.78	0.00	4.921	24	0										

Итого: | | | |12721. |12465.4|12651. |12465.4| 0.00 |145.431|720 | 0 |

Средние: |66.98 |54.72 |12.26 | | | | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/04/19 24:00	176312.19	172463.98	174747.30	172463.98	0.00	2586.374	3519	0
24/05/19 24:00	189033.51	184929.44	187398.52	184929.44	0.00	2731.805	4239	0
Итого:	12721.32	12465.46	12651.22	12465.46	0.00	145.431	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия подачи энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4302ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

