ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/09/19г.-24/10/19г.

Абонент:ТСН МЖД ПКА 247 Договор N:_____
Адрес:п-рт Красной Армии д.247 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 6.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=2 КС=0x7E1F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.								
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo
25/09/19	67.07	52.89	14.18	1036.0	1015.79	1030.0	1015.79	0.00	14.388	24	0									
26/09/19	65.18	50.89	14.29	980.38	961.85	974.10	961.85	0.00	13.722	24	0									
27/09/19	63.47	48.89	14.58	889.65	873.74	884.14	873.74	0.00	12.716	24	0									
28/09/19	65.38	49.68	15.70	856.02	840.03	850.57	840.03	0.00	13.161	24	0									
29/09/19	65.60	49.60	16.00	858.97	842.94	853.58	842.94	0.00	13.462	24	0									
30/09/19	62.08	48.92	13.16	933.94	918.50	930.15	918.50	0.00	12.055	24	0									
01/10/19	63.43	52.57	10.86	1260.3	1237.22	1253.3	1237.22	0.00	13.414	24	0									
02/10/19	63.57	50.49	13.08	974.93	956.69	968.00	956.69	0.00	12.496	24	0									
03/10/19	62.64	47.39	15.25	694.11	681.68	689.09	681.68	0.00	10.383	24	0									
04/10/19	62.43	45.60	16.83	592.57	582.00	587.78	582.00	0.00	9.781	24	0									
05/10/19	62.06	45.71	16.35	653.56	642.23	648.79	642.23	0.00	10.488	24	0									
06/10/19	64.53	46.14	18.39	651.28	639.02	645.61	639.02	0.00	11.727	24	0									
07/10/19	65.81	48.01	17.80	655.40	642.46	649.51	642.46	0.00	11.421	24	0									
08/10/19	65.63	47.53	18.10	645.32	632.89	639.92	632.89	0.00	11.438	24	0									
09/10/19	66.08	47.71	18.37	651.29	638.55	645.67	638.55	0.00	11.715	24	0									
10/10/19	66.51	49.22	17.29	703.42	689.38	697.40	689.38	0.00	11.903	24	0									
11/10/19	66.63	50.05	16.58	742.39	727.75	736.75	727.75	0.00	12.057	24	0									
12/10/19	66.64	49.85	16.79	760.90	745.83	754.91	745.83	0.00	12.507	24	0									
13/10/19	66.22	49.07	17.15	744.32	729.67	738.23	729.67	0.00	12.495	24	0									
14/10/19	64.91	47.77	17.14	654.28	641.82	648.98	641.82	0.00	10.984	24	0									
15/10/19	65.59	48.39	17.20	671.03	658.18	665.83	658.18	0.00	11.308	24	0									
16/10/19	66.24	46.50	19.74	563.69	552.93	559.18	552.93	0.00	10.900	24	0									
17/10/19	66.47	48.25	18.22	622.25	610.40	617.79	610.40	0.00	11.099	24	0									
18/10/19	66.35	47.76	18.59	576.41	565.19	571.70	565.19	0.00	10.492	24	0									
19/10/19	66.09	44.41	21.68	460.66	451.92	456.62	451.92	0.00	9.781	24	0									
20/10/19	66.06	43.63	22.43	456.95	448.36	452.91	448.36	0.00	10.043	24	0									
21/10/19	65.34	43.98	21.36	450.40	441.99	446.47	441.99	0.00	9.422	24	0									
22/10/19	65.81	44.70	21.11	471.42	462.37	467.02	462.37	0.00	9.746	24	0									
23/10/19	66.17	44.45	21.72	457.87	449.08	453.70	449.08	0.00	9.740	24	0									
24/10/19	66.46	46.54	19.92	458.42	449.57	454.69	449.57	0.00	8.946	24	0									
Итого:				21128.	20730.0	20972.	20730.0	0.00	343.790	720	0									
Средние:	65.21	47.88	17.32																	

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/09/19 24:00	234846.54	229841.35	233001.09	229841.39	-0.04	3227.564	7191	0
24/10/19 24:00	255974.82	250571.38	253973.61	250571.42	-0.04	3571.354	7911	0
Итого:	21128.28	20730.03	20972.52	20730.03	0.00	343.790	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7924ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

"Проспект 247"