ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/09/20г.-19/10/20г.

Абонент:ТСН МЖД ПКА 247 Договор N:_____
Адрес:п-рт Красной Армии д.247 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 6.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=2 КС=0x7E1F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.								
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo
20/09/20	69.98	63.38	6.60	966.14	945.33	963.44	945.33	0.00	6.237	24	0									
21/09/20	70.48	65.11	5.37	1050.1	1027.12	1047.7	1027.12	0.00	5.513	24	0									
22/09/20	69.18	63.59	5.59	1027.5	1005.75	1025.0	1005.75	0.00	5.619	24	0									
23/09/20	69.51	64.01	5.50	1030.6	1008.62	1028.2	1008.62	0.00	5.551	24	0									
24/09/20	69.44	64.14	5.30	1037.5	1015.50	1035.2	1015.50	0.00	5.380	24	0									
25/09/20	69.05	63.25	5.80	926.51	907.05	924.33	907.05	0.00	5.259	24	0									
26/09/20	69.27	62.99	6.28	880.79	862.23	878.66	862.23	0.00	5.408	24	0									
27/09/20	70.09	63.04	7.05	878.41	859.51	875.96	859.51	0.00	6.054	24	0									
28/09/20	69.70	63.18	6.52	864.12	845.72	861.99	845.72	0.00	5.517	24	0									
29/09/20	69.95	63.48	6.47	848.24	830.33	846.65	830.33	0.00	5.371	24	0									
30/09/20	69.05	62.19	6.86	792.84	776.60	791.48	776.60	0.00	5.321	24	0									
01/10/20	67.65	55.58	12.07	841.69	824.98	837.79	824.98	0.00	9.953	24	0									
02/10/20	64.01	54.46	9.55	1374.4	1349.86	1369.8	1349.86	0.00	12.872	24	0									
03/10/20	62.89	54.42	8.47	1603.8	1573.89	1594.9	1573.89	0.00	13.320	24	0									
04/10/20	62.67	53.92	8.75	1563.8	1536.54	1558.4	1536.54	0.00	13.426	24	0									
05/10/20	62.02	53.60	8.42	1465.2	1440.11	1460.3	1440.11	0.00	12.115	24	0									
06/10/20	59.63	49.89	9.74	1087.0	1069.09	1081.5	1069.09	0.00	10.402	24	0									
07/10/20	59.83	50.62	9.21	1099.6	1081.31	1094.1	1081.31	0.00	9.944	24	0									
08/10/20	59.75	50.84	8.91	1113.7	1095.10	1108.1	1095.10	0.00	9.748	24	0									
09/10/20	59.75	50.83	8.92	1129.4	1110.84	1124.3	1110.84	0.00	9.887	24	0									
10/10/20	58.40	49.41	8.99	1092.0	1075.21	1088.0	1075.21	0.00	9.657	24	0									
11/10/20	57.61	48.17	9.44	1076.1	1059.83	1071.7	1059.83	0.00	9.982	24	0									
12/10/20	61.67	52.13	9.54	1129.1	1109.35	1123.6	1109.35	0.00	10.561	24	0									
13/10/20	64.00	54.80	9.20	1242.9	1220.46	1238.3	1220.46	0.00	11.220	24	0									
14/10/20	62.40	52.71	9.69	1089.7	1071.60	1086.9	1071.60	0.00	10.372	24	0									
15/10/20	61.70	52.16	9.54	1084.4	1065.89	1079.9	1065.89	0.00	10.159	24	0									
16/10/20	61.97	52.17	9.80	1096.8	1077.03	1090.3	1077.03	0.00	10.537	24	0									
17/10/20	62.61	52.11	10.50	1078.5	1058.86	1072.1	1058.86	0.00	11.105	24	0									
18/10/20	64.03	52.85	11.18	1074.6	1054.39	1068.0	1054.39	0.00	11.773	24	0									
19/10/20	64.17	53.26	10.91	1055.0	1035.23	1049.0	1035.23	0.00	11.275	24	0									
Итого:				32601.	31993.3	32476.	31993.3	0.00	269.538	720	0									
Средние:	64.74	56.40	8.33																	

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/09/20 24:00	609710.24	597221.45	605674.10	597221.67	-0.22	7132.146	15855	0
19/10/20 24:00	642311.83	629214.78	638150.83	629215.00	-0.22	7401.684	16575	0
Итого:	32601.59	31993.33	32476.73	31993.33	0.00	269.538	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия учета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16585ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

"Проспект 247"